



VKF Anerkennung Nr. 18811

Inhaber /-in

Karl Zimmermann
Miltzstrasse 29
51061 Köln
Germany

Hersteller /-in

Karl Zimmermann GmbH
50769 Köln
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

SYSTEM ZZ-STOPFEN BDS-N

Beschreibung

Kabelabschottung aus Brandschutzstopfen BDS-N (Dmax=250mm), Rohrschalen (L=200mm), in Wand=100mm, in Decke=150mm

Anwendung**Unterlagen**

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3927/0723' (17.10.2003), Gutachterliche Stellungnahme '3250/9380' (02.08.2000)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

31.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo