

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 12488

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen
Gesuchsteller	BIP GmbH St. Peter Strasse 21 / B39 4021 Linz Austria
Hersteller	BIP GmbH 4021 Linz Austria
Produkt	INTUMEX CSP
Beschrieb	Kabelabschottung aus ROCKWOOL-Platten (50mm, 150kg/m <sup>3</sup> ), Hohlräume mit INTUMEX CSP und Steinwollfasern verschlossen, Aussenflächen, Kabel und Pritschen mit INTUMEX CSP beschichtet (min.1mm, L=100 mm), in Wand=100mm, in Decke=150mm
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand und Decke=0,4m <sup>2</sup>
Unterlagen	IBS, Linz: Prüfbericht '13651' (02.02.2001)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2016
Ausstelldatum	19.12.2011
Ersetzt Anerkennung vom	20.07.2006

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

