

VKF Brandschutzanwendung Nr. 6414

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Gruppe 223 | Abschottungen/Durchführungen | |
| Gesuchsteller | Promat GmbH St.-Peter-Str. 25 4021 Linz Austria | |
| Hersteller | - | |
| Produkt | INTUMEX PS | |
| Beschrieb | Provisorisches Abschottungssystem für Kabeldurchführungen, mehrere Lagen Kissen aus Glasfasergewebe gefüllt mit INTUMEX-Granulat, in Wand=250mm | |
| Anwendung | | |
| Unterlagen | IBS, Linz: Prüfbericht '2659/86' (29.09.1986) | |
| Prüfbestimmungen | VKF | |
| Beurteilung | Feuerwiderstandsklasse: | S 90 |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2018 | |
| Ausstelldatum | 13.11.2013 | Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ersetzt Anerkennung vom | 19.12.2008 | |

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

