

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 10808

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Promat GmbH St.-Peter-Str. 25 / Bau 39 4021 Linz Austria	
Hersteller	Promat GmbH 4021 Linz Austria	
Produkt	INTUMEX RS	
Beschrieb	Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechkassette mit aufquellender Einlage, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig	
Anwendung		
Unterlagen	IBS, Linz: Prüfbericht 'Nr. 11264/1' (01.03.1999), Prüfbericht 'Nr. 12556/2' (22.05.2000)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	s. Anhang
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	16.12.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	15.07.2010	



*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

## VKF Nr. 10808

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Promat GmbH St.-Peter-Str. 25 / Bau 39 4021 Linz Austria		
Produkt	INTUMEX RS		

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PE	50-200	1.8-6.2	100	-	-
S 90	PE	50-200	1.8-7.7	-	150	-
S 90	PP 3S *	50-200	1.8-7.5	100	-	-
S 90	PP	50-200	1.8-7.7	-	150	-
S 90	PVC	40-200	1.8-7.7	100	-	-
S 90	PVC	40-200	1.8-7.7	-	150	-

\*Mehrschichtrohr

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe